



Istituto Nazionale Controllo Sicurezza Ascensori

Organismo Notificato C E N° 0901 Direttiva Ascensori 95/16/CE - Direttiva Macchine 89/392/CE
Organismo Autorizzato al D.P.R. 462/01 Verifiche Periodiche "Impianti di Messa a Terra Elettrici"

ATTESTATO DI ESAME FINALE C E 238/2004 (AII.VI)

Direttiva 95/16/CE redatto in base all' Allegato II del D.P.R. 162/99

N° 8764

L' I.N.C.S.A. s.r.l. , quale ente notificato per gli allegati V - VI - X

CERTIFICA

di aver eseguito con esito POSITIVO

le verifiche previste in sede di collaudo, in conformità alla norma di riferimento, al seguente impianto:

Norma di Riferimento **EN 81.2**

Tipologia **IDRAULICO**

Marca **CENTODUCATI**

Istallatore **MA.RI.VA DUE SRL**

Indirizzo istallatore **VIA GIOTTO, 20 - 21100 VARESE (VA)**

Numero di Fabbricazione **200201220B**

Corsa (m.) **7,2**

Portata (kg.) **1250**

Fermate (n°) **3**

Capienza (persone) **16**

Velocità (m/s) **0,4**

Ragione sociale/nominativo del proprietario:

A.S.L. PROVINCIA DI VARESE

Indirizzo di istallazione:

VIA ROSSI, 9
21100 - VARESE - VA

Data del collaudo 24/06/2004

Data del rilascio 14/07/2004



Sede Legale: Via M. Peroglio, 16 - 00144 Roma - Tel 06.52798455 - 06.52279586 Fax 06.52200316

Filiale Nord/Est: Via della Concordia, 13 - 37132 Verona - Tel/Fax 045.972827

Capitale Sociale Euro 61.200,00 - CF/P.I. 05838941002 - Registro delle Imprese di Roma n. 233430/99 R.E.A. n. 932424

E-mail: info@inca.net - Internet: www. Inca.net



I.N.C.S.A.

Istituto Nazionale Controllo Sicurezza Ascensori

Sede Centrale: Via M. Peroglio, 16 - 00144 Roma - P.I. e C.F. 05838941002 - Reg. Trib. Civile sez. 3° n. 12093/99 - Reg. Imprese n. 233430/99 - R.E.A. N. 932424
Tel.: Segreteria 06 52798455 - Direzione 06 52279586 - Fax 06 52200316 - E-Mail: incesa@libero.it - Web: www.inesa.it - Capitale Sociale € 61.200,00

VERBALE DELL' ESAME FINALE

ALL. V

X ALL. VI

ALL. X

N° CONVENZIONE

8764

Organismo Notificato

CE N° 0901

X POSITIVO

NEGATIVO

Direttiva 95/16

Allegati V-VI-X

(D.M. 21/12/99

G.U. n. 9 - 13/01/2000)

Direttiva Macchine

(D.M. 11/10/2000)

G.U. n. 255/89/392/CEE

X Ascensore idraulico in taglia

Ascensore Elettrico

A seguito delle prove di verifica di cui al punto "D" delle norme

UNI-EN 81.1 (1999)

X UNI-EN 81.2 (1999)

Il sottoscritto Brignardello Giulio

Ha provveduto in data **24/6/04** all'effettuazione dell'esame finale dell'impianto di ascensore di seguito descritto:

PROPRIETA': **A.S.L. provincia di VARESE**

INSTALLATO in: **VIA ROSSI, 9**

CAP **21100** COMUNE **VARESE** PROV **VA**

PORTATA **1250 Kg** CORSA **7,2 m** VELOCITA' **0,4/0,4 m/s**

CAPIENZA: **16** FERMATE: **3** SERVIZI: **3**

MATRICOLA: N. FABBRICA: **200201220B**

COSTRUTTORE: **CENTODUCATI** INSTALLATORE: **MA.RI.VA. DUE**

MANUTENTORE: **MA.RI.VA. DUE**

DATA DI COLLAUDO: 24/6/04

(se con esito NEGATIVO)

PRESCRIZIONI _____

Nel rispetto della procedura, l'ascensore **CENTODUCATI** modello _____

N° Fabbrica **200201220B** relativamente al rispetto dei **requisiti essenziali di sicurezza** di cui alla Direttiva 95/16/CE, risulta installato in modo:

X CONFORME

NON CONFORME

Data: 24/6/04



Ispettore Verificatore INCESA
ISPETTORE VERIFICATORE
(Ing. Giulio Brignardello)