



	LAMPADA tipo Disano 740 LED Panel	N 6
	LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA A LED	N 1
	DEVIATORE UNIPOLARE	N 4
	INTERRUTTORE UNIPOLARE	N 1
	GRUPPO PRESE UNEL + BIPASSO 10/16A	N 2
	NODO EQUIPOTENZIALE	N 1
Cavo NDTV-K sez 6,0 mmq montante		
Cavo NDTV-K sez 6,0 mmq per serramenti se in metallo		
Cavo NDTV-K sez 2,5 mmq prese elettriche		
Cavo NDTV-K sez 6,0 mmq al collettore di terra		

Da fare firmare al Direttore Sanitario

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia		ATS Insubria U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale V.le O.Rossi n. 9 - 21100 - Varese
Disegnatore / Progettista Per. Ind Massimo Dagrada		ATS INSUBRIA Ambulatorio Veterinario
Data : 30/05/2018 COMO VIA STAZZI		Ambulatorio Veterinario