

AREA SERVIZI E PERTINENZE					
Lavori di riparazione e revisione dei serramenti esterni esistenti dell'immobile di proprietà aziendale di Como via Pessina 6, sede di uffici e servizi dell'ATS Insubria.					
TIPOLOGA DI RISCHIO	IMPRESA APPALTANTE		IMPRESA APPALTATRICE		MISURE INTEGRATE
	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	
Rischio incendio/esplosione - Gestione emergenze - (ex D.M. 10 marzo 1998)	BASSO (presenza di materiale combustibile/inflammabile (carta, arredi, ecc.) presenza di automezzi all'esterno	Piano Aziendale di Emergenza. Designazione degli incaricati alle emergenze, primo soccorso e lotta antincendio. Nello stabile sono presenti le planimetrie di evacuazione, la cassetta di primo soccorso e i mezzi di estinzione. Procedure/Istruzioni di sicurezza aziendali da attuare in caso di incendio/emergenza/evacuazione: (sono allegate al DUVRI)	BASSO possibile presenza/utilizzo di prodotti o quantità limitate di materiale combustibile e/o infiammabile. non sono previste lavorazioni di saldatura o taglio con attrezzature a fiamma o con produzione di scintille o calore elevato	Formazione ed individuazione del personale addetto alla lotta antincendio. Informazione ed integrazione del piano di emergenza aziendale. Esecuzione delle lavorazioni da parte di personale qualificato e secondo le norme di sicurezza specifiche. Adozione delle previste misure di sicurezza antincendio durante le lavorazioni; le lavorazioni vengono effettuate a distanza di sicurezza da materiali e sostanze infiammabili	Applicare le norme comportamentali del Piano di Emergenza Aziendale (vedi anche punto 2.13 del DUVRI); in caso di emergenza un segnale di allarme continuo prevede l'evacuazione dello stabile; seguire le indicazioni degli addetti antincendio e salvataggio se presenti e stare calmi. Non ingombrare/ostituire con automezzi, attrezzature, prodotti e materiali le zone dedicate ai presidi antincendio, le vie di fuga e le uscite di emergenza. Prima di accedere ed effettuare i lavori si dovranno prendere opportuni accordi con i Responsabili delle Strutture/Servizi interessati di ATS Insubria. Acquisizione di informazioni sull'ubicazione di materiali e sostanze infiammabili e degli impianti tecnologici: per ogni necessità o in caso di bubbio fare riferimento ai rispettivi Responsabili dei Servizi e/o ai referenti della UOC GTP di ATS Insubria: tel. segreteria 0332.277251
Movimentazione veicoli, macchine e attrezzature	BASSO Presenza di persone, di veicoli in sosta o in manovra, oppure mezzi impegnati in operazioni di carico/scarico o in attività varie	Individuazione di aree specifiche per la sosta, per le attività di carico/scarico., Presenza di segnaletica orizzontale e verticale. Attenersi al Codice della strada.	MEDIO Uso di attrezzature di lavoro e di automezzi	Delimitazione e segnalazione dell'area di sosta dei mezzi dell'impresa appaltatrice e di carico/scarico del materiale	Delimitazione e segnalazione dell'area di sosta dei mezzi dell'impresa esecutrice e di carico/scarico del materiale Nelle fasi di manovra, porre attenzione alle persone, ai veicoli e ai mezzi presenti. Porre attenzione ad eventuali attività in corso Per ogni necessità fare riferimento ai referenti della UOS GTP di ATS Insubria
Rischio Elettrico	BASSO per la eventuale presenza di prese a "ciabatta" e di apparecchiature che devono essere sempre attive	Formazione del personale. Manutenzione e verifiche periodiche degli impianti elettrici. Viene sistematicamente richiata, laddove permangono, la sostituzione di prese volanti con prese fisse. Istruzioni di sicurezza aziendali	BASSO Non sono previsti interventi e lavori elettrici, Utilizzo di attrezzature e utensili elettrici	Non sono previsti interventi/lavori elettrici Uso di utensili e attrezzature elettriche conformi ai requisiti di legge e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza	Non toccare e non effettuare alcun intervento su apparecchiature ed impianti elettrici se non specificatamente autorizzati da personale ATS. Acquisizione di informazioni sull'ubicazione degli impianti tecnologici: per ogni necessità o in caso di dubbio fare riferimento ai Referenti della UOS Gestione Tecnico Patrimoniale di ATS Insubria Utilizzare attrezzature elettriche e prolunge conformi alle norme di legge e adeguati alle condizioni dell'ambiente (ad es. indice IP per ambienti umidi/bagnati o per l'utilizzo dell'acqua)
Rischio fisico, urti, cadute, scivolamento/inciampo	BASSO per l'eventuale presenza di cavi a terra o superfici bagnatescivolose	I cavi delle apparecchiature elettriche vengono raccolti ed ordinati avendo cura che non costituiscano pericolo di inciampo. Viene sistematicamente richiata, laddove permangono, l'eliminazione o la sovracopertura dei cavi a terra nelle zone di passaggio. Utilizzo di scalette a norma per raggiungere apparecchiature, armadi e scaffali alti Procedure/Istruzioni di sicurezza aziendali (sono allegate al DUVRI)	ALTO Uso di attrezzature di lavoro, utensili, ecc. Previsti lavori in altezza e con pericolo di caduta nel vuoto; uso di scale portatili/trabattelli Possibile caduta di oggetti dall'alto Possibile presenza di superfici bagnate scivolose	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Utilizzo di utensili, attrezzature di lavoro, macchine e apprestamenti provvisori conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza. Formazione del personale all'uso di attrezzature di lavoro e macchine trabattelli correttamente installati e completi di parapetti, utilizzate nel rispetto delle indicazioni del fabbricante e da personale specificatamente formato/addestrato. Dotazione ed utilizzo di adeguati DPI da parte di lavoratori adeguatamente formati e addestrati	Contro il rischio di caduta dall'alto, per l'esecuzione dei lavori in sicurezza utilizzo di trabattello metallico, da parte del personale specificatamente formato/addestrato e con la specifica abilitazione. Utilizzo di dispositivi contro il rischio di caduta nel vuoto dei lavoratori. I lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno operare sempre in sicurezza, utilizzando gli apprestamenti e i sistemi di protezione previsti. Non ingombrare/ostacolare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone di passaggio. Per ridurre i rischi da attività interferenti, prima di qualsiasi lavorazione, l'impresa appaltatrice dovrà: prendere accordi con i Responsabili delle Strutture/Servizi interessati dai lavori e/o con i referenti della UOS GTP (vedi nominativi referenti a pag. 3), o con le ditte eventualmente presenti sul posto; delimitare le aree interessate dai lavori, e/o adottare misure organizzative, affinché durante i lavori non siano presenti nell'area altre persone, e non vi siano interferenze con le attività in essere. Inoltre, l'impresa appaltatrice dovrà adottare le misure di sicurezza, tecniche e/o organizzative, per impedire che persone e cose possano essere colpite da materiale, attrezzature ed oggetti caduti accidentalmente dall'alto. In particolare, dovrà presidiare e/o segregare, ove necessario, le aree sottostanti quelle di svolgimento dei lavori.
Rischio Chimico	BASSO possibile presenza e/o utilizzo di prodotti chimici quali prodotti per pulizie, disinfettanti, sostituzione di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici	Formazione del personale. Utilizzo di prodotti provvisti di scheda di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni. Utilizzo di DPI (guanti e mascherina) per la sostituzione di cartucce e toner per stampanti/fotocopiatrici	MODERATO utilizzo di prodotti chimici (lubrificanti, solventi, prodotti per pulizie, ecc.)	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Utilizzo di prodotti provvisti di scheda di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in caso di necessità	Informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Le pulizie e la disinfezione sono effettuate dai lavoratori di ditta incaricata adeguatamente formati. Non toccare i prodotti chimici eventualmente presenti senza esplicita autorizzazione
Rischio Biologico	BASSO Situazione sanitaria in atto dovuta al virus Covid-19.	Formazione del personale. Dotazione ed utilizzo dei previsti DPI. Indicazioni/procedure aziendali per prevenire la diffusione del virus Covid-19. Procedura/Istruzione di sicurezza PS-SPP-imp/iosic34-R00 (allegata al Duvri).	BASSO Rischi connessi alla situazione sanitaria in atto a causa del virus Covid-19	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Dotazione ed utilizzo di adeguati DPI (guanti, mascherina, ecc.) da utilizzare in caso di necessità, e contro i rischi connessi alla diffusione del virus Covid-19	Attenersi alle indicazioni per la prevenzione e la protezione dei rischi connessi alla situazione sanitaria in atto a causa del virus Covid-19 (vedi anche punto 2.12 del DUVRI) Indossare i DPI previsti. L'impresa appaltatrice prima di accedere ed effettuare i lavori dovrà prendere accordi con i rispettivi Responsabili di ATS Insubria.
Movimentazione manuale dei carichi + Movimenti ripetitivi	BASSO	Movimentazione di attrezzature, prodotti, materiali in genere di peso contenuto: faldoni e risme di carta ecc. Utilizzo di mezzi/ausili (carrelli) per la movimentazione dei carichi più pesanti. Formazione del personale. Procedure di sicurezza PS-SPP-imp/sic05-R00 e PS-SPP-imp/sic33-R00 (istruzioni allegate al DUVRI)	MEDIO Movimentazione di attrezzature e materiali. Rischio urti e schiacciamenti. Possibile caduta/ribaltamento di oggetti.	Formazione del personale per il rischio specifico. Uso di mezzi/ausili per la movimentazione, conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza	l'impresa esecutrice dovrà segnalare e delimitare le aree di movimentazione (carico/scarico) e manovra, e le aree interessate dai lavori
Rischio Aggressione	BASSO dovuto ad eventuali reazioni violente/aggressive da parte di utenti o pazienti per disservizi	Piano di Emergenza Aziendale: scheda n. 1 - Aggressione	BASSO	Informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro.	In caso di aggressione attenersi alle norme comportamentali della scheda del Piano di Emergenza Aziendale: punto 2.13 del DUVRI, scheda n. 1 - Aggressione